



О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

Изх. № 10-11-12730/02.11.2015 г.

Относно: Процедура по реда на глава 8а от Закона за обществени поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на поръчка с предмет: *„Демонтаж на стар котел, доставка и монтаж на нов котел за нуждите на ЦДГ 20 „Мир“*

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,

Във връзка с постъпили в Общинска администрация Стара Загора запитвания с вх. № 10-01-5993/30.10.2015 г., и вх. № 10-01-6032/02.11.2015 г относно горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Какъв котел да бъде заложен - чугунен или стоманен?

ОТГОВОР 1: Котелът следва да е стоманен.

ВЪПРОС 2: Какъв е дебита на помпите?

ОТГОВОР 2: 30 кубика/час (12л./секунда, 7 м. воден стълб)

ВЪПРОС 3: Комина на ф300 колко метра е?

ОТГОВОР 3: Следва да се извърши демонтаж на фукс на комин и монтаж на фукс на комин приблизително 3 м.

ВЪПРОС 4: Ще се монтира ли нова горелка?

ОТГОВОР 4: Не.

С уважение, (П)

ЯНЧО КАЛОЯНОВ

Зам.-кмет на Община Стара Загора